



החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה משיבתה ביום 11.1.2019

הודעה לציבור

הוועדה המקומית מחליטה שבשלב זה, לא תקבל יותר החלטות להוצאת היתרי בניה נוספים, שמגדילים את קיבולת הביוב.
זאת לאחר שהוועדה שמעה את עמדת תאגיד המים והביוב מי הרצליה וכן את מהנדסת העיר, ולאחר שהתברר שקיימות, נכון לעכשיו, בעיות תשתיות קשות, במיוחד של מערכת הביוב ושל המים.

חשוב לציין בעניין זה כי הקיבולת המרבית של מכון הטיהור הקיים של העיר הרצליה עומדת על 25,000 מ"ק של שפכים ליום. על פי חישובים שנעשו, ההיתרים שכבר הוצאו וכן החלטות הוועדה המקומית לאשר היתרים נוספים - בעצם מגיעים לשיא קיבולת זו (כולל הבקשות שכבר אושרו וטרם קיבלו היתרים).
החלטה זו התקבלה מתוך גישה אחראית ורצון למנוע מצב שבו יאושרו היתרי בנייה שלא ניתן יהיה לחברם למערכת הביוב ולהעניק להם פתרונות בנושאי ביוב ומים.
למען הסר ספק, יודגש שאין בהחלטה זו כדי לפגוע בהיתרים שהוצאו ובהחלטות שמאשרות היתרים שכבר התקבלו בוועדה.

בשנת 2017 חתמה עיריית הרצליה, עם רשויות המדינה השונות, הסכם לפינוי המט"ש עד לחודש יוני 2021. במסגרת ההסכם, הוגדר סף הקיבולת המרבי של המט"ש (25,000 מ"ק). אולם, רשויות המדינה השונות לא עמדו בהסכם ובלוחות הזמנים לפינוי וכיום אין פתרון ביוב מעשי להמשך פיתוח העיר הרצליה. ככל שבעתיד יובטח ביצוע פתרונות, שבאופן מעשי יגדילו את הקיבולת של הטיפול בשפכים מעל ל-25,000 מ"ק, תחזור הוועדה המקומית לדון ולבחון את הדברים ותמשיך לדון בהיתרי בנייה, בהתאם לכך.

מדי חודשיים תקיים הוועדה המקומית ישיבת סטטוס בנושא זה.
מבלי לגרוע מן האמור, תשקול הוועדה את האפשרות לנקיטת הליכים משפטיים בגין נושא זה.

